

**Gmina Sadkowiec
Sadkowiec 129
96-206 Sadkowiec**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.)
- w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537)
- § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z późn. zm.) w oparciu o sprawozdanie z badania laboratoryjnego próbki wody z dnia 2 listopada 2023r. Nr sprawozdania: SB/137312/11/2023 wykonanego przez SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej przez pracowników laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w dniu 27 października 2023 r. z wodociągu publicznego w Studziankach – Sieć wodociągowa Studzianki 2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej

STWIERDZA

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA **z Wodociągu Publicznego w Studziankach**

z w/w instalacji wodociągowej ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli 24 (14 do 40) jtk. w 100 ml wody w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Studziankach – Sieć wodociągowa Studzianki 2.

NAKAZUJE

1. **Podjęcie działań naprawczych, dezynfekcji urządzeń wodociągowych (w tym sieci) zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu tak, aby jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 cz. C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).**
2. **Powiadomienie odbiorców, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego -Studzianki o braku przydatności wody do spożycia.**
3. **Zapewnienie odbiorcom wody - zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.**
4. **Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej o zakresie wykonanych skutecznych działań naprawczych, udokumentowanych wynikiem badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym.**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejszej decyzji podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania laboratoryjnego próbki wody z dnia 2 listopada 2023r., Nr sprawozdania: SB/137312/11/2023 wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej przez pracowników laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna w dniu 27 października 2023 r. z wodociągu publicznego w Studziankach– Sieć wodociągowa Studzianki 2, stwierdził obecność bakterii grupy coli w ilości 24 (14-40) jtk. w 100 ml.

Stwierdzenie występowania bakterii grupy coli stanowi naruszenie wymagań zawartych w załączniku nr 1 część C tabeli 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wartość normatywna dla tego parametru – bakterie grupy coli została określona na 0 jtk. w 100 ml. Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody dopuszcza się obecności pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (< 10 jtk/NLP w 100 ml), przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w wodzie bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co zagraża zdrowiu konsumentów.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej uznał, że woda z wodociągu publicznego w Studziankach w rozumieniu cyt. Rozporządzenia nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że zgodnie z § 6 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obejmuje informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych dla parametrów określonych w części C w tabeli 1 – w dniu sporządzenia cząstkowego lub całościowego sprawozdania z badań jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1, lub uzyskania

informacji, o której mowa w § 10 ust. 4.

Na podstawie art. 10 § 2 kpa tutejszy organ odstąpił od zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia ludzi.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Łowicka 15 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.


Otrzymują:

1. Gmina Sadkowice
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40
90-046 Łódź
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rawie Mazowieckiej
Paulina Stępień-Kwapisz
Paulina Stępień-Kwapisz

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



UNIVERSITY OF CHICAGO